



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5170DO0160

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	TECH-MASTERS TRADING GmbH Perfektastraße 55, A-1230 Wien
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Lecksuchmittel (5170)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schaumbildendes Lecksuchmittel in Sprühdosen
Modell <i>model</i>	Leak Detect Pro
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 23-00055-B01 vom 19.04.2023 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14291 (01.02.2005)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.04.2028 / 23-0389-GNR

70028-04-A-DE

29.06.2023 Fi B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Leak Detect Pro	Temperaturbereich: -15 ... +50 °C	